



# ZERTIFIKAT

QNG Ready

MeisterDesign. rigid

Rigidboden - Rigid-Vinylboden (PVC) - Bodenbeläge

**MEISTER**

MeisterWerke Schulte GmbH  
Johannes-Schulte-Allee 5  
59602 Rüthen-Meiste

Dieses Produkt wurde durch das Sentinel Haus Institut geprüft, bewertet und freigegeben. Es erfüllt die Kriterien für Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Anhangsdokument 3.1.3) vorgegeben durch das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG).

Position laut Anhangsdokument 3.1.3

## 2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme

Das QNG ready Siegel des Sentinel Haus Instituts kennzeichnet Produkte, welche für die KfW-Förderung „Klimafreundliches Wohngebäude/ Nichtwohngebäude“ qualifiziert sind.

Dieses Produkt ist im Portal für das gesunde und nachhaltige Betreiben, Bauen, Sanieren und Renovieren von Gebäuden gelistet.

Peter Bachmann  
Geschäftsführer und Gründer  
Freiburg, den 02.02.2024





## Anlage zum Zertifikat

Betrachtung nach QNG Anhangsdokument 3.1.3  
Schadstoffvermeidung in Baumaterialien (Version 1.3)

<b>Produktname:</b>	MeisterDesign. rigid
<b>Hersteller:</b>	MeisterWerke Schulte GmbH
<b>Position &amp; Bauproduktgruppe:</b>	2.2 Elastische Bodenbeläge – auch mehrschichtige Systeme
<b>Betrachtete Stoffe:</b>	VOC / Emissionen / gefährliche Stoffe / Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) / SVHC / Schwermetalle
<b>Regelwerk/Bezugsnorm:</b>	MVV TB / TRGS 552-2018 / AfPS GS 2019:01 / 1907/2006/EG
<b>QNG-Anforderungen Schadstoffvermeidung:</b>	Einhaltung AgBB-Schema; Kautschukbeläge: krebserzeugende Nitrosamine $\leq 0,011$ mg/kg oder $\leq 0,0002$ mg/m <sup>3</sup> ; PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ %; keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren
<b>Nachweis:</b>	Nachweis für die Einhaltung AgBB-Schema durch Eurofins Gold Zertifikat vom 04.12.2019 Nr. IACG-402-01-01-2019. Nachweis für PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate $\leq 0,10$ % und keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren durch Konformitätserklärung vom 10.01.2024. QNG-Anforderungen bzgl. Kautschukbeläge wurde nicht berücksichtigt, da Bodenbelag nicht aus Kautschuk besteht.

Ausgestellt am 02.02.2024

Vollständige Kriterien abrufbar unter [www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitaeten-Pruefkriterien](http://www.sentinel-haus.de/de/Sentinel-Haus/Qualitäten/Qualitaeten-Pruefkriterien)

